

ATTESTATION OF CONFORMITY

TO ENEL DISTRIBUZIONE SPA REQUIREMENTS

ATTESTATO DI CONFORMITA'

ALLE PRESCRIZIONI ENEL DISTRIBUZIONE SPA

Attestation number
Attestazione numero : **350180400**

Issued to
Rilasciata a : **ELPOWER S.R.L.**
Via A. De Gasperi, 69B 36025
Noventa Vicentina, Italia

Manufacturer
Costruttore : **ELPOWER S.R.L.**
Via A. De Gasperi, 69B 36025
Noventa Vicentina, Italia

Product Type
Tipo prodotto :

Interface Device <i>Dispositivo interfaccia</i>	Interface Protective Device <i>Dispositivo protezione interfaccia</i>	Static Conversion Device <i>Dispositivo di conversione statico</i>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> (1)	<input checked="" type="checkbox"/>

(1): Certified SPI is installed inside the inverters.
Internamente al convertitore statico e' installato un Sistema di Protezione Interfaccia (SPI) gia' omologato.

Model reference
Riferimento Modello : **Eolic and solar inverters / Inverter eolici e fotovoltaici**

Type <i>Tipo</i>	Model <i>Modello</i>	Phases <i>No. fasi</i>	Nominal Voltage <i>Tensione nominale (Vac)</i>	Rated Power <i>Potenza nominale (W)</i>	Max Current <i>Corrente massima (A)</i>
Solar <i>solare</i>	CLEANVERTER 30	3	400	30000	44
	CLEANVERTER 40			40000	58
	CLEANVERTER 50			50000	73
	CLEANVERTER 60			60000	87
	CLEANVERTER 80			80000	116
Eolic <i>eolico</i>	CLEANVERTER 30	3	400	30000	44
	CLEANVERTER 40			40000	58
	CLEANVERTER 50			50000	73
	CLEANVERTER 60			60000	87
	CLEANVERTER 80			80000	116

Devices provided with isolation transformer / *Dispositivi provvisti di trasformatore di isolamento*

Software release
Versione software : **V.4.2 for all models / per tutti i modelli**

Testing Laboratory
Laboratorio prove : **Euro Test Laboratori S.r.L., Via G. Marconi, 23 – 35020 Brugine (PD), ITALY
(SINAL Accreditation No. 0192)**

Test Report ref.
Rapporti di prova Nr. : **Test Reports CONBT 01-17065-100606, CONBT 02-17065-100606, DK01CdO08C408001, EMC
01-17065-100606 and EMC 02-17065-100606 issued by Euro Test Laboratori S.r.L.; AoC
350070800 issued by KEMA; CE Declaration of Conformity issued by ELPOWER S.r.L.**

Requirements
Requisiti : **Guideline for Connections to ENEL DISTRIBUZIONE Network (Ed. 1.1, Dec 2009), sec. F issued by
ENEL DISTRIBUZIONE SPA
*Guida per le Connessioni alla Rete Elettrica di ENEL DISTRIBUZIONE (Ed. 1.1, Dic 2009), sez. F
emessa da ENEL DISTRIBUZIONE SPA***

The undersigned declares that the above described products comply with ENEL requirements. This attestation of conformity is issued based on the test results as laid down in the referred Test Reports. The investigation does not include an assessment of the manufacturer's production.

Il sottoscritto dichiara che i prodotti di cui sopra sono conformi alle prescrizioni ENEL. Questo attestato di conformità è rilasciato sulla base dei risultati di prova riferiti nei rapporti di prova sopra menzionati. La valutazione non include una verifica del luogo di produzione.

Date of issue
Emesso in data: 2010-09-13

Franco Vasta



Certification Manager

KEMA QUALITY B.V. is accredited by the Dutch Accreditation Council (RvA) according to EN 45011:1998 and ISO/IEC Guide 65:1996. Accreditation certificate Number C 001, valid until October 7, 2010.

KEMA QUALITY B.V. è accreditata dal Dutch Accreditation Council (RvA) in accordo a EN 45011:1998 e ISO/IEC Guida 65:1996. Certificato di Accreditemento numero C 001, valido fino al 7 Ottobre 2010.